

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng, công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm)	Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC	Thời gian đưa công trình vào hoạt động	Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC	Ghi chú
37	Công ty TNHH TM Kim Vũ Bích	KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	gồm 02 nhà kho: 4410 m <sup>2</sup> và 3780 m <sup>2</sup> ; văn phòng làm việc	37/TD-PCCC ngày 9/4/2011	Lắp đặt sai so với thiết kế PCCC	2013		
38	Xưởng chế biến lâm sản- Công ty CP phát triển Nguyễn Hoàng	CCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	S <sub>XD</sub> = 12200 m <sup>2</sup> gồm nhà xưởng 1: 6066 m <sup>2</sup> ; xưởng 2 : 922,8 m <sup>2</sup> và nhà xưởng mới: 1800 m <sup>2</sup>	58/TD-PCCC ngày 14/11/2018 cho nhà xưởng mới	Chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế	2007		
39	Công ty TNHH Đại Việt	KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn	diện tích đất xây dựng: 14796 m <sup>2</sup> hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ xuất khẩu gồm xưởng băm dăm, bãi chứa dăm, gỗ nguyên liệu và văn phòng	40/TD-PCCC ngày 19/4/2011 và số 83/TD-PCCC-PC66 ngày 4/12/2014 (giai đoạn 2)	Giai đoạn 2 không triển khai thực hiện; Lắp đặt sai so với thiết kế PCCC	2012		
40	Nhà máy CBLS- Công ty TNHH Tuấn Phong	CCN phường Bình Định, phường Bình Định, TX An Nhơn	diện tích đất xây dựng: 14796 m <sup>2</sup> hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản gồm 02 xưởng: xưởng 1: 4733 m <sup>2</sup> ; xưởng 2: 6935 m <sup>2</sup>	57/TD-PCCC ngày 18/7/2008	Chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế	2008		