

STT	Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng, công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (Số, ngày, tháng, năm)	Lý do chưa được nghiệm thu về PCCC	Thời gian đưa công trình vào hoạt động	Công tác xử lý vi phạm quy định an toàn PCCC	Ghi chú
31	Cửa hàng xăng dầu số 1 – Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn	Thiện Chánh 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định	Cơ sở kinh doanh xăng dầu Diện tích 392 m ²	Số 134/TD-PCCC ngày 24/01/2017 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định	Thi công sai so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC	2017	Xử phạt VPHC số 1057/QĐ-XPHC ngày 18/5/2017 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định; Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 06/QĐTĐC-P9 ngày 15/5/2017 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định	
32	Cửa hàng xăng dầu số 21 – Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn	Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định	Cơ sở kinh doanh xăng dầu Diện tích 70 m ²	Số 90/ĐK-PCCC ngày 10/8/2012 của Phòng PC66 Công an tỉnh Bình Định	Thi công sai so với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC	2017		